



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর  
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা  
www.fireservice.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৭.৩৪.১১.২৫ (সভা নং-০৬/২০২৫)- ১১৪৬৩

তারিখ: ২৪/০৬ /১৪৩২ বাংলা  
০৯/১০ /২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রতি: অথেনটিক ফার্নিচার ফ্যাক্টরী  
কুচিলাবাড়ি, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

**বিষয়: বিদ্যমান শিল্প ভবন এর Fire Safety Plan অনুমোদন এবং Electrical Sub-Station এর সাময়িক অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদান**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অথেনটিক ফার্নিচার ফ্যাক্টরী, কুচিলাবাড়ি, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুরস্থ ঠিকানায় G-2 শ্রেণীর ০১ টি ০৩ তলা (প্রস্তাবিত ০৬ তলা), ০১ টি ০৫ তলা, ০১ টি ০২ তলা বিশিষ্ট শিল্প ভবনের ফায়ার সেফটি প্ল্যানটি কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়। উক্ত ফায়ার সেফটি প্ল্যান অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাণ আইন-২০০৩, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, অত্র দপ্তরের চেকলিস্ট মোতাবেক প্রস্তুত করায় এবং কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষার মতীক বলে প্রতীয়মান হওয়ায় অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সমূহ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে ০১ (এক) বছরের জন্য সাময়িক অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।

ক) অনতিবিলম্বে প্ল্যান ও নকশায় উল্লেখিত সকল অগ্নি নির্বাপনী ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে/ কার্যকর রয়েছে মর্মে কার্যকারিতা সনদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সমাপনী প্রতিবেদন অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

খ) অনতিবিলম্বে ফায়ার এলার্ম, পিএ সিষ্টেম, কমপক্ষে ০২ (দুই) টি এয়ার কমপ্রেসড সিডি (ছাদ পর্যন্ত বাষ্পীভবন), ফায়ার পাম্প, রাইজার, হোজরীল, স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার(প্রয়োজ্য অংশে), বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন রুমে সেপারেশন ওয়াল, অটো সাপ্রেসন (গ্যাস, ফোম) ও হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে।

গ) ফায়ার সেফটি সরঞ্জাম ও ইলেকট্রিক সেফটি সরঞ্জাম কার্যকর রাখার জন্য Annual Maintenance Contract (AMC) করতে হবে এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ভবন/ স্থপনায় গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহৃত হলে মথামথ রেটিকুলেশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**উল্লেখ্য যে, Fire safety Plan অনুমোদনের পাশাপাশি উল্লেখিত ভবনের অনুকূলে Electrical Sub-Station এর সাময়িক (০১ বছর) এর অনাপত্তি প্রদান করা হলো।**

সংযুক্তি: (ক) মহা পরিচালকের পরামর্শ সহজিত অনুমোদিত নকশা ০১ (এক) কপি।

০৯/১০/২৫

লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী  
এসজিপি, পিএসসি  
পরিচালক (অপার ও মেইনঃ)

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৭.৩৪.১১.২৫ (সভা নং-০৬/২০২৫)- ১১৪৬৩/১৬

তারিখ: ২৪/০৬ /১৪৩২ বাংলা  
০৯/১০ /২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ জ্ঞাতার্থে:

- ১। উপ পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
  - ২। সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
  - ৩। সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
  - ৪। উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাজীপুর [অনুমোদিত নকশা সংরক্ষণ ও নকশা মোতাবেক অগ্নিনির্বাপনী ব্যবস্থাদী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলো]।
  - ৫। সিনিয়র স্টেশন অফিসার/স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল স্টেশন, কালীগঞ্জ।
  - ৬। ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর (সংশ্লিষ্ট), সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
- \*\*যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় সংবাদ দিন- ৯৯৯, ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫, ১৬১৬৩, হট লাইন-১০২, কালীগঞ্জ ফায়ার স্টেশন- ০১৯০১০২০৮৯